

消防訓練チェックシート

はぐくみ鶴見緑地教室

| 実施日             | 令和6年2月13日(火)   | 訓練種  | 訓練開始時刻    | 総所要時間     |
|-----------------|--|------|-----------|-----------|
| 記録者             | 土門弘治   | 総合訓練 | 13時2分10秒  | 0時25分23秒  |
| 項目              | 内 容  |      | 完了時刻      | 所要時間      |
| 火災覚知            | 自動火災報知設備が発報してから出火室のドアを開け火災を確認した時点まで                              |      | 13時8分19秒  | 0時間6分9秒   |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 受信機の地区表示灯と警戒区域図の確認はしたか       |      | メモ        |           |
|                 | <input type="checkbox"/> 消火器、マスターキー、連絡手段を持参したか                   |      |           |           |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 現場確認に行き、火災の有無を確認したか          |      |           |           |
|                 | <input type="checkbox"/> 次の行動に移る際、出火室のドアは閉めたか                    |      |           |           |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 初期消火班の、隊長への報告が適切である          |      |           |           |
| 項目              | 内 容  |      | 完了時刻      | 所要時間      |
| 通報・連絡<br>(同時進行) | 自動火災報知設備が発報してから通話を切断した時点まで<br>(火災通報装置が設置されている場合は、ボタンを押した時点)      |      | 13時12分50秒 | 0時間10分40秒 |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 通報班の、119番通報が適切である            |      | メモ        |           |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 通報班の、隊長への報告が適切である            |      |           |           |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 隊長は、館内への火災周知を行うよう通報班に指示している  |      |           |           |
|                 | <input type="checkbox"/> 通報班の、館内への火災周知方法、内容が適切である                |      |           |           |
| 項目              | 内 容  |      | 完了時刻      | 所要時間      |
| 初期消火<br>(同時進行)  | 自動火災報知設備が発報してから消火器（放出体勢で15秒保持）<br>又は屋内消火栓設備（放出体勢で30秒保持）の操作が終了した時 |      | 13時15分42秒 | 0時間13分32秒 |
|                 | <input type="checkbox"/> 操作は適格か                                  |      | メモ        |           |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 初期消火の位置は適切か                  |      |           |           |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 初期消火終了後、その結果を防災センター等へ報告したか   |      |           |           |
| 項目              | 内 容  |      | 完了時刻      | 所要時間      |
| 避難誘導<br>(同時進行)  | 自動火災報知設備が発報してから火災階の避難誘導が終了した時点まで                                 |      | 13時27分33秒 | 0時間25分23秒 |
|                 | <input type="checkbox"/> 屋内消火栓による初期消火方法が迅速かつ適切である                |      | メモ        |           |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 隊長への初期消火の結果報告が適切である          |      |           |           |
|                 | <input type="checkbox"/> 隊長の避難誘導指示が適切である                         |      |           |           |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 避難場所の選定、ルートが適切である            |      |           |           |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 避難の呼びかけが適切である                |      |           |           |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 逃げ遅れ者の有無の確認を行っている            |      |           |           |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 避難場所での点呼が適切である               |      |           |           |
|                 | <input type="checkbox"/> 隊長への、点呼の結果報告が適切である                      |      |           |           |
| 項目              | 内 容  |      | 完了時刻      | 所要時間      |
| 消防隊引継           | 消防隊が到着し全ての情報を整理した状態で伝達し終えるまで                                     |      | 13時23分11秒 | 0時間21分1秒  |
|                 | <input type="checkbox"/> 情報は一元化されていたか                            |      | メモ        |           |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 逃げ遅れ者の情報を正確に伝達している           |      |           |           |
|                 | <input type="checkbox"/> 出火場所と到達経路を正確に伝達している                     |      |           |           |
|                 | <input type="checkbox"/> 負傷者の有無を正確に伝達している                        |      |           |           |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 燃焼物（危険物がないか）の情報を正確に伝達している    |      |           |           |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 避難状況（避難者数、避難場所等）を正確に伝達している   |      |           |           |
|                 | <input checked="" type="checkbox"/> 消防用設備の作動状況等を正確に伝達している        |      |           |           |
| 総合評価と振返         |  |      |           |           |
| 次回予定            | 令和6年8月15日(木)   | 訓練種  | 総合訓練      |           |